



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам

г. Сегежа, ул. Гражданская д. 15, тел. / факс (81431) 4-31-33, тел. доверия 79-99-99

E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 46-10 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа п. Валдай,
ИНН 1006004878, ОГРН 1021000921996**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и профилактической Главного управления МЧС России по Республике Карелия, главного государственного инспектора Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору Р.В. Маркова от 24.05.2021 года №46-10

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с " 16 " июня 2021 г. по " 24 " июня 2021 г.

(указывается период,

Сазановичем Сергеем Владимировичем - старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку,

проведена

плановая выездная

проверка объекта защиты -

вид проверки,

высокой категории риска - объектов, зданий, сооружений, технологических установок, имущества, территории

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Валдай, ИНН 1006004878, ОГРН 1021000921996

наименование

по адресу:

юридический адрес: Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Валдай ул. Строительная д. 1; объекты защиты высокого риска - здание, помещения, территория, имущество, технологические установки, расположенные по адресу: Республика Карелия, Сегежский р-н, п. Валдай ул. Октябрьская

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Петрашко Ольга Михайловна — директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Валдай

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	15.06.2022	
2	Отдельные участки проводов соединительных линий СОУЭ проложены без использования коробов, каналов из негорючих материалов для обеспечения требуемого времени до отказа работы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; ч. 2 ст. 82, часть 7 ст. 84; НПБ 104-03 п. 3.9 - Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания	15.06.2022	

3	Приборы приемно-контрольные размещены в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, ч. 4 ст. 4, ст. 6; СП 484.1311500.2020 п. 5.12; СП 5.13.130.2009 п. 3.14.5 - Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (НПБ 88-2001 п. 12.48)	15.06.2022	
4	В помещение с персоналом ведущим круглосуточное дежурство не выводится сигнал о неисправности (при снятии извещателя прибор приемно-контрольный переходит в режим «ПОЖАР»)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 4 ст.4, ст.6; ст. 83, ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.6. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54 - При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	15.06.2022	
5	Прибор приемно-контрольный пожарный расположен в помещении спортивного зала (не в соответствии с проектной документацией)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч. 4 ст.4, ст.6; ч. 1 ст. 83, Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	15.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Сазанович Сергей Владимирович - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, тел. (81431) 4-31-33, E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника(-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

24 июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил(-а):

Петрашко Ольга Михайловна — директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа п. Валдай

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

24 июня 2021 г.

Петрашко

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
исх. № _____ от " ____ " _____ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447164

Владелец Першкина Жанна Владимировна

Действителен с 20.11.2024 по 20.11.2025